

**Odpowiedź
na zapytania do postępowania w sprawie IR.7011.4.42016**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.09.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapytania o cenę w postępowaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Łąkową z ul. Konopnicką w Chotomowie z obsługą projektowanego boiska – etap I”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- 1) Tytuł postępowania zakłada wykonanie obsługi projektowanego boiska. Prosimy o szczegółowe informacje.
- 2) Jakich wymaga Zamawiający referencji na wykonane roboty od Oferenta?
- 3) Projekt (Rys 3 – Plan Zagospodarowania Terenu Etap 1) zakłada ułożenie geowłókniny filtracyjno – separacyjnej o parametrze wodoprzepuszczalności 130 l/m² s. Najczęściej spotykane produkty posiadają ten parametr na poziomie najwyżej 100-110 l/m². Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści do zastosowania geowłókninę z parametrem wodoprzepuszczalności 100-110 l/m² s.


Wyjaśnienia Zamawiającego są następujące:

Ad. 1 Obsługa projektowanego boiska polegać będzie na wykonaniu miejsc parkingowych, chodników i zjazdu zapewniającego dojazd do boiska – zgodnie z projektem.

Ad. 2 Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, tj. zakończył, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ciągu pieszo – jezdnego, obejmujące swoim zakresem m.in. wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie geowłókniny z parametrem wodoprzepuszczalności 100-110 l/m² s .


INSPEKTOR
DS. INWESTYCJI
mgr inż. Mateusz Jurczyk

z up. Wójta
mgr inż. Iwona Wołoch

ZASTĄPCĄ NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI